# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0106

Utstedt: 13.05.2003
Fornyet: 26.05.2023
Gyldig til: 01.06.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## VSH Super klemringskoplinger for kobberrør

er i samsvar med kravene i

- **EN 1254-2**
- **NKB Produktregler nr. 12 (*)**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0106
SINTEF Certification

### Innehaver

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, Nederland

### Produsent

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, Nederland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

VSH Super klemringskoplinger for kobberrør består av koplingshus, klemring og koplingsmutter. Vannberørte deler er produsert i avsinkingsbestandig messing.

VSH Super klemringskoplinger kan benyttes sammen med følgende rørdimensjoner:
8 x 0.8-1.0 mm, 10 x 0.8-1.0 mm, 12 x 1.0 mm,
15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.0-1.1 mm,
28 x 1.0-1.5 mm, 35 x 1.0-1.5 mm, 42 x 1.0-1.5 mm
og 54 x 1.0-2.0 mm

Støttehylse skal benyttes for glødde kobberrør.

### Funksjonskrav i TEK

*Driftstrykk*
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

*Påvirkning på drikkevann*
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 12.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Avsinkingsbestandighet*
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

*Spenningskorrosjon*
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007