

VSH XPress, Presskopplingar i rostfritt stål

Innehavare/Utfärdat för

Aalberts integrated piping systems B.V.

Postbus 498, 1200 AL Hilversum, Nederländerna

Information lämnas av

Aalberts integrated piping systems Sverige, Kristianstadsgatan 16, 214 23 Malmö.

Tel: 010-200 77 00. E-post: [sverige@aalberts-ips.com](mailto: sverige@aalberts-ips.com)

Hemsida: www.aalberts-ips.com/se

Produktbeskrivning

VSH XPress, presskopplingar tillverkade av rostfritt stål (316L) i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 och 108mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd. Presskoppling monteras på rostfritt stålrör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt driftstryck 1,0 MPa.

Handelsnamn

VSH XPress Stainless

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625,1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Teknisk handbok VSH XPress 5007464-2020-2.0 SE

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1220-700783 daterad 2021-06-04, Kontrollorgan: MPA NRW Dortmund

Kontrollanvisning: Appendix to agreement of production control Based on DVGW Cert inspection contract,

Kontrollorgan: TTR

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar.

Typgodkännande 0036/07 | 2022-05-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

197728

(7P04021)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll fortsättning

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Presskopplingar märks med:

Fabrikat

VSH XPress

Materialkvalitet

316L

Förpackningar märks med:

Innehavare

Aalberts

Produktens typbeteckning

VSH XPress Stainless

Löpande tillverkningsdatum

Datum

Kopplingsdimension

XX mm

Typgodkännandets nummer

0036/07

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan

RISE

Kontrollorgan

MPA NRW, TTR

Bedömningsunderlag

Rapporter 120002283, 120002579, 120004546, 120000418-18, 120001553-20-1-PB, 120000418-20-PB, 120000418-21-PB och 120001553-21-1-PB från MPA NRW, Dortmund.

Rapport 192674 från DTI, Danmark.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-12-11.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-05-03.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric